Revize Revision	Datum Date	Status State	Navrhl / Designed by	Kontroloval / Checked by	Schválil /Approved by
			Předmět revize / Revision Specification		
0	31.01.2024	IFC	Radek Paier	Radek Paier	Miloš Němec

Revize / Revision History

Stavba / Project	**VÝSTAVBA SKLADU HOŘLAVIN A TECHNICKÝCH PLYNŮ**
Investor / Client	**AVEFLOR, a.s.**
Místo stavby / Location	**Budčeves 26**
Stupeň PD Stage of Documentation	**Dokumentace pro vydání společného povolení**
Díl PD Part of Documentation	**D.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika**
SO / PS CO / PU	**SO 02 Sklad hořlavých kapalin** **SO 03 Sklad technických plynů**

aveflor®

CHEMOPRAG

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ

Měřítko / Scale:	Formát / Size:	P. kopií / No. Copies:	Č. kopie / Copy No.:	Archivní číslo / Drawing No.:	Revize / Revision:
-	2A4	6		**00552-C-D-02-144101**	**0**
				Soubor / File: 00552-C-D-02-144101-r0_Seznam spotrebicu.xlsx	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.
This document is property of AS CHEMOPRAG, a.s. Company. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

AVEFLOR, a.s.
Výstavba skladu hořlavin a technických plynů
SEZNAM SPOTŘEBIČŮ

Položka	Spotřebič				Výkon (kW)			Napětí	Proud	Rozběh	Vývod			Poznámka	Revize
	Označení	Název	Výrobce	PS	Instalovaný	Jmenovitý	Rezerva	(V)	(A)		Rozvaděč	Číslo	Typ		
1	P01	Stáčecí čerpadlo z autocisterny			5,5	5,5		400			2RS1		3MIC0		
2	P02	Výdejové čerpadlo ISOPARU V			0,55	0,55		400			2RS1		3MIC0		
3	V1.1	Odtahový ventilátor			0,81	0,81		400	1,6		2RS1		3MIC0		
4	V1.2	Odtahový ventilátor			0,81	0,81		400	1,6		2RS1		3MIC0		
5	V1.3	Odtahový ventilátor			0,12	0,12		230	0,5		2RS1		2MIC0		
6	V1.4	Odtahový ventilátor			0,12	0,12		230	0,5		2RS1		2MIC0		
7	MaR	Rozvaděč MaR			0,5	0,5		230			2RS1		2CI00		
8	TK	Otápění potrubí vody			0,1	0,1		230			2RS1		2CI00		
9	BS	Bezpečnostní sprcha			0,06	0,06		230			2RS1		2CI00		
10		Osvětlení			1,5	1,5		230			2RS1		2CI00		
11		Zásuvkové rozvody			1	1		230			2RS1		2CI00		
12		Slaboproud			0,3	0,3		230			2RS1		2CI00		