SYMBOLY SŘTP

	První písmeno Měřená nebo regulovaná veličina		Následující písmena (pořadí: OFIRCTQSZAL) Indikace, záznam, pasivní fce, výstupní fce
A	Signalizace	A	Signalizace, alarm
B	Písmeno k volnému použití	B	Písmeno k volnému použití
C	Písmeno k volnému použití	C	Regulace, řízení, ovládání; zavřeno
D	Hustota	D	Písmeno k volnému použití
E	Písmeno k volnému použití	E	Písmeno k volnému použití
F	Průtok	F	Poměr; frakce
G	Rozměr, poloha, délka	G	Písmeno k volnému použití
H	Ruční ovládání, ovládání	H	Vysoká, maximální
I	Písmeno k volnému použití	I	Ukazování
J	Písmeno k volnému použití	J	Písmeno k volnému použití
K	Písmeno k volnému použití	K	Písmeno k volnému použití
L	Hladina	L	Světlo; nízká, minimální
M	Písmeno k volnému použití	M	Písmeno k volnému použití
N	Písmeno k volnému použití	N	Písmeno k volnému použití
O	Písmeno k volnému použití	O	Clona, škrcení; výstup, otevřeno; ukazatel polohy, stavu
P	Tlak, podtlak, vakuum	P	Písmeno k volnému použití
Q	Množství, kvalita, analýza, složení	Q	Sumace, integrace
R	Písmeno k volnému použití	R	Písmeno k volnému použití
S	Rychlost, frekvence, otáčky; vzorek	S	Spínání, zapnutí, vypnutí
T	Teplota	T	Převod, vysílání
U	Písmeno k volnému použití	U	Vícenásobná funkce
V	Písmeno k volnému použití	V	Ventil, klapka, žaluzie; akční člen
W	Hmotnost, síla	W	Písmeno k volnému použití
X	Ostatní veličiny	X	Signály
Y	Sledování stavu, stav, monitoring	Y	Funkce
Z	Poloha	Z	Písmeno k volnému použití

STROJE A ZAŘÍZENÍ

	NÁDOBA S VYPOUKLOU/KLENUTOU STŘECHOU A DNEM A NOSNÝMI PODPĚRAMI
	IBC KONTEJNER
	AUTOCISTERNA
	BLOKACE ČERPADLA OD UZEMNĚNÍ NAPŘ. ZEMNÍCÍ JEDNOTKA – EGT 4
	ODLUČOVAČ, ODDĚLOVAČ (OBECNĚ)
	ČERPADLO, KAPALINOVÉ (OBECNĚ)
	OBJEMOVÝ MĚŘIČ KAPALIN
	ELEKTRICKÝ MOTOR, AC

ARMATURY

	VENTIL (OBECNĚ)
	ZPĚTNÝ VENTIL (OBECNĚ)
	POJISTNÝ VENTIL (OBECNĚ)
	UZAVÍRACÍ VENTIL (OBECNĚ) S OVLÁDÁNÍM
	NEPRŮBOJNÁ POJISTNÁ ARMATURA
	NEPRŮBOJNÁ POJISTNÁ ARMATURA PROTI EXPLOZI

SYMBOLY PRO POTRUBÍ

	SMĚR PROUDĚNÍ MÉDIA V POTRUBÍ
	POTRUBNÍ TRASY PROPOJENÉ
	POTRUBNÍ TRASY MIMOBĚŽNÉ
	POTRUBNÍ SPOJ ZÁVITOVÝ
	POTRUBNÍ SPOJ PŘÍRUBOVÝ
	POTRUBNÍ SPOJ ZÁVITOVÝ PRO HADICI
	REDUKCE ROZMĚRU POTRUBÍ
	HADICE

OSTATNÍ ČÁSTI POTRUBÍ

	PRŮHLEDÍTKO
	KAPALINOVÝ FILTR "Y" PŘÍRUBOVÝ

Revize Revision	Datum Date	Status State	Navrhl / Design by	Kontroloval / Checked by	Schválil / Approved by
			Předmět revize / Revision Specification		
0	31.01.2024	IFC	Maritn Tulka	Jiří Kříž	Miloš Němec

Revize / Revision History

Stavba / Project	**VÝSTAVBA SKLADU HOŘLAVIN A TECHNICKÝCH PLYNŮ**
Investor / Client	**AVEFLOR, a.s.**
Místo stavby / Location	**Budčeves 26**
Stupeň PD Stage of Documentation	**Dokumentace pro vydání společného povolení**
Díl PD Part of Documentation	**D.2.1 Technologická zařízení**
SO / PS CO / PU	**PS 01 Příjem, skladování a výdej Isopar V**

CHEMOPRAG

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - ZNAČKY

Měřítko / Scale:	Formát / Size:	P. kopií / No. Copies:	Č. kopie / Copy No.:	Archivní číslo / Drawing No.:	Revize / Revision:
-	4A4	6		00552-C-D-01-211101	0
				Soubor / File: 00552-C-D-01-211101-r0_Technologicke_schema_znacky.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.
This document is property of AS CHEMOPRAG, a.s. Company. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.